

## АКТ

## приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию

М.О., Красногорский район, д. Сабурово

Комиссия, назначенная приказом № 253  
(№ приказа, дата)в составе председателя комиссии Ген. Директор ООО "Тривия" Павлов В.М.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и членов комиссии:

Подрядчик ООО «Контактгазсервис» гл. инженер Бабанин С.Ю.  
(должность) (Ф.И.О.)

Стр. контроль заказчика:

ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» нач-к ХРЭС Кудрявцева Н.Я.  
(должность) (Ф.И.О.)

Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»

Начальник Хим. РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» Кудрявцева Н.Я.  
(должность) (Ф.И.О.)Государственный инспектор \_\_\_\_\_ ..  
(должность) (Ф.И.О.)

на выполненные работы, в следующем объеме:

№№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1.	Проект и пояснительная записка	1
2.	Строительный паспорт	1
3.	Заключение о проверке стыков физическими методами контроля	
4.	Протокол механических испытаний стыков	
5.	Паспорта на газовое оборудование	комплект
6.	Акт на скрытые работы	
	а) по строительной части, теплоснабжению, отоплению, вентиляции	
	б) по монтажу электроосвещения, грозозащиты, заземления	
5.	Акт на ревизию оборудования	

Комиссия произвела внешний осмотр ГРПБ, оценила качество работы и определила техническую готовность ГРПБ по следующим элементам:

№№	Элементы	Количество	Тип
	2		
1.	Сооружение		ГРПБ
1.	Регуляторная установка:		
2.	а) регуляторы	2	РДГ-50В/45
	б) фильтры газовые	2	ФГП 20, ФГ-ГК-100
	в) предохранительно-сбросной клапан	1	ПСК-25 ПН №16
	г) предохранительно-запорный клапан	1	КТЗ
	д) арматура		
	Кран шаровой для газа Ду15	7	11Б27П6

	Кран шаровый латунный Ду15	1	11641п3
	Кран шаровой 15ш	11	
	Кран шаровой 20ш	9	11Б27П6
	Кран шаровой 25ш	4	КШГ «БАЛЛОМАКС»
3.	Кран шаровой 50ш	2	ГШК "Экс-форма"
	Кран КШГ Ду50	3	КШГ «Броен»
	Кран КШГ Ду100	8	КШГ «Броен»
	Маномерт с диапазоном измерений 0 ÷	3	ДМ0,5
	Маномерт с диапазоном измерений 0 ÷	2	ДМ100

Строительство ДРП выполнено по проекту № 512-14/ГСН  
**ООО «Контактгазсервис»**

(наименование проектной организации)

согласованному филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»  
(наименование организации)

25 декабря 2015 г. за № 1542

Строительная часть выполнена ООО «Контактгазсервис»  
(наименование организации)

Монтаж газового оборудования выполнен заводское изделие, завод-изготовитель  
**Газкомплект**  
(наименование организации)

Технический надзор от заказчика: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»  
(наименование организации заказчика)

Осуществлял: Начальник СЭГКиПП филиала ГУП МО «Мособлгаз»  
«Клинмежрайгаз» Кудрявцева Н.Я.  
(должность, ФИО)

Строительство начато: 4 марта 2015 г. и закончено: 17 апреля 2015 г.

Комиссия считает, что строительно-монтажные работы по строительству ДРП выполнены в соответствии с требованиями главы СНИП по производству и приемке работ по строительству систем газоснабжения.

Исполнительно-техническая документация соответствует требованиям СНИП.

На основании изложенного комиссия считает задание и газовое оборудование ГРПБ принятыми в эксплуатацию.

Обслуживание газового оборудования производится ГУП МО «Мособлгаз»  
(указать организацию)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Павлов В.М.  
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Кудрявцева Н.Я.  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_ Бабанин С.Ю.  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_ Кудрявцева Н.Я.  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_ Алимов В.А.  
(подпись) (ФИО)

